



Požadavky na elektrickou přípojku hydromasážních bazénů WELLIS

Nesprávné elektrické zapojení může způsobit poškození zařízení, požár a úraz elektrickým proudem

Elektrickou přípojku si zřizuje zákazník sám na vlastní náklady .

Přípojka musí být provedena odborným pracovníkem, který má pro tuto činnost odpovídající oprávnění a musí být opatřena platnou revizní zprávou. Bez předložení revizní zprávy nemůže být hydromasážní bazén připojen.

Připojení hydromasážního bazénu k elektrické přípojce může provést :

- pracovník naší firmy, který má oprávnění tuto činnost provádět kontakt:
Kristek Radomír mob. 606 904 633
- montážní organizace nebo pracovník splňující kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb. Při instalaci je nutno respektovat tyto uvedené normy ČSN : 33 2000- 4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000- 7-702, 330 2000-6-61, EN 60439, 36 0600-2-1 a normy související

Elektrické zapojení hydromasážních bazénů WELLIS - 380V

- Kabel CYKY 5 x 4
- Samostatný jištěný elektrický obvod, jistič s chráničem 3 x 20A pro konečné a přímé napojení do hydromasážního bazénu

Připojovací bod – průchod do hydromasážních bazénů : viz. výkres příloha

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE :

Diamant Spa. s.r.o
Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
Michal Slovák
mob. 739 83 44 88